

國立臺灣海洋大學新購冷氣機調低溫度設定申請表 年 月 日

依 103.5.8 行政會議決議，各單位新購冷氣機出廠即設定最低運轉溫度為 25°C

單位		館樓名稱	
申請人 (簽章)		空間名稱 (含編號)	
單位主管(含一級) (簽章)		實驗室 指導教授	

申請說明 (檢附照片):

冷氣機管理注意事項：

- 一、依行政院 97 年 8 月 6 日函頒「政府機關及學校全面節能減碳措施」及 100 年 5 月核頒「四省(省電、省油、省水、省紙)專案計畫」，冷氣機設定適宜溫度為 26°C~28°C。
- 二、若是研究設備、器材或環境需除濕，敬請使用除濕機，以策安全。
- 三、請空間管理人每日檢視(測)冷氣機等用電設備，有無異常狀況、聲響或異味，遇問題應立即處理及反映。
- 四、依 2008/08/23 聯合晚報報導「冷氣房溫度大於戶外 7°C 溫差就過敏」，為維身體健康，敬請冷氣機設定適宜溫度。
- 五、使用冷氣機請定期清洗濾網，以維效能及避免濾網堵塞引起事故。
- 六、冷氣機搭配使用電扇，可提昇冷氣冷房效果。
- 七、新購冷氣機請選擇環保、節能及高 EER 機型。

事務組		總務處		校長或授權代理人	
-----	--	-----	--	----------	--

聯絡人：事務組 黃建明 校內分機：1126 電子郵件：janlin@mail.ntou.edu.tw