


依行政院核定113-115年「政府機關及學校用電效率提升計畫」，本校113年EUI目標值為84.7												
113年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
推估EUI值	91.0	91.0	91.4	91.1	90.9	91	91	91	91	91	91	91
EUI 達成值	91.0	91.4	91.1	90.9	91.4	91.1	91	91	91	91	91	91

說明：

- 一、本校樓地板總面積為：219137平方公尺。
- 二、EUI代表能源用戶之”每平方公尺月用電量”。
- 三、本表所列每平方公尺用電量(度/平方公尺)，資料來源為113年本校每月實際之月用電量及參照112年用電量除以總樓地板面積計算而得。
(每年實際EUI值必需扣除空間活化(場地出租)所使用之用電量後再予計算)。
- 四、每平方公尺用電量為參考指標，數值愈小表示其用電量愈低或用電效率可能愈佳。
- 五、EUI值因採四捨五入方式計算，致成長率數值略有差異。



依行政院核定113-115年「政府機關及學校用電效率提升計畫」，本校節電量以較基期年(112年)用電量不成長為目標													
用電量	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計
113年度	1,536,600	1,284,800	1,133,200	1,527,600	1,624,800	1,866,000	1,849,000	1,888,000	1,794,200	2,037,800	1,813,800	1,608,600	19,964,400
112年度	1,539,400	1,197,800	1,204,400	1,568,000	1,513,200	1,925,200	1,865,600	1,925,800	1,761,600	2,025,000	1,798,000	1,621,800	19,945,800
相差	- 2,800	87,000	- 71,200	- 40,400	111,600	- 59,200	- 16,600	- 37,800	32,600	12,800	15,800	- 13,200	18600

